



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010304022057

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX2-9, CJX2-9N, CJX2-12, CJX2-12N; Ith: 25A; Ui: 690V; AC-3, AC-4; CJX2-9:
AC-3: Ue/Ie: AC380V/9A; AC660V/6.6A; AC-4: Ue/Ie: AC380V/3.5A; AC660V/1.5A;
CJX2-9N: AC-4: Ue/Ie: AC380V/3.5A; AC660V/1.5A; CJX2-12: AC-3: Ue/Ie: AC380V/
12A; AC660V/8.9A; AC-4: Ue/Ie: AC380V/5A; AC660V/2A; CJX2-12N: AC-4: Ue/
Ie: AC380V/5A; AC660V/2A; Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220/230V, 380/ 400V; 3P; IP20; 配用
的辅助触头: Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A; 380V/ 0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2017 年 07 月 11 日 有效期至: 2022 年 07 月 11 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002 年 11 月 18 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:


第 1 页 共 1 页

证书编号: 2002010304022057

纸号: 1751053

型号的解释:

CJX 2 - □ □ □



辅助触头类别代号: “10”表示一常开辅助触头, “01”表示一常闭辅助触头, “20”表示两常开辅助触头, “02”表示两常闭辅助触头, “11”表示一常开一常闭辅助触头

常规:省略不写, N:可逆式交流接触器

AC-3 使用类别下 380V 时额定工作电流值表示

设计序号

交流接触器

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心