



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010304022059

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX2-32, CJX2-32N(型号解释详见附件);

Ith:50A;Ui:690V;AC-3, AC-4;CJX2-32:AC-3:Ue/Ie:AC380V/32A;AC660V/21A;CJX2-32, CJX2-32

N:AC-4:Ue/Ie:AC380V/12A;AC660V/7.5A;

Us:AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220/230V, 380/400V;3P;IP20;配用的辅助触

头:Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A;Ue/Ie:AC380V/0.95A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2017 年 07 月 11 日 有效期至: 2022 年 07 月 11 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002 年 11 月 18 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:


第 1 页 共 1 页

证书编号: 2002010304022059

纸号: 1751055

型号的解释:

CJX 2 - 32 □ □



辅助触头类别代号: "10"表示一常开辅助触头, "01"表示一常闭辅助触头, "20"表示两常开辅助触头, "02"表示两常闭辅助触头, "11"表示一常开一常闭辅助触头

常规:省略不写, N:可逆式交流接触器

AC-3 使用类别下 380V 时额定工作电流值表示

设计序号

交流接触器

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心