



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010304022831

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX2-40, CJX2-40N, CJX2-50, CJX2-50N, CJX2-65, CJX2-65N; Ith: 60A
(CJX2-4011, CJX2-40N22), 80A (CJX2-5011, CJX2-50N22, CJX2-6511, CJX2-65N22);
Ui: 690V; Ue/Ie: AC-3: CJX2-4011: 380V/40A, 660V/34A; CJX2-5011: 380V/50A, 660V/
39A; CJX2-6511: 380V/65A, 660V/42A; AC-4: CJX2-4011, CJX2-40N22: 380V/
18.5A, 660V/9A; CJX2-5011, CJX2-50N22: 380V/24A, 660V/12A; CJX2-6511,
CJX2-65N22: 380V/28A, 660V/14A; Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V/230V,
380V/400V; 3P; IP20; 配用的辅助触头: Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A, 380V/
0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2017年07月11日 有效期至: 2022年07月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年11月27日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录:


第 1 页 共 1 页

证书编号: 2002010304022831

纸号: 1751058

型号的解释:

CJX 2 - □ □ □



“11”表示一常开一常闭辅助触头, “22”表示二常开二常闭辅助触头

常规:省略不写, N:可逆式交流接触器

AC-3 使用类别下 380V 时额定工作电流值表示

设计序号

交流接触器

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心