



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010304022831

## 委托人名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

### 交流接触器

CJX2-4011, CJX2-40N22, CJX2-5011, CJX2-50N22, CJX2-6511, CJX2-65N22 Ith:60A (CJX2-4011, CJX2-40N22), 80A (CJX2-5011, CJX2-50N22, CJX2-6511, CJX2-65N22);  
Ui:690V;Ue/Ie:AC-3:CJX2-4011:380V/40A, 660V/34A; CJX2-5011:380V/50A, 660V/39A; CJX2-6511:380V/65A, 660V/42A; AC-4:CJX2-4011, CJX2-40N22:380V/18.5A, 660V/9A; CJX2-5011, CJX2-50N22:380V/24A, 660V/12A; CJX2-6511, CJX2-65N22:380V/28A, 660V/14A;  
Us:AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V/230V, 380V/400V; 3P; IP20; 配用的辅助触头:Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:220V/1.6A, 380V/0.95A; DC-13:Ue/Ie:220V/0.15A

## 产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2012年10月24日      有效期至: 2017年10月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年11月27日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

