



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010304022057

## 委托人名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX2-901, CJX2-910, CJX2-9N02, CJX2-9N20, CJX2-9N11, CJX2-1201, CJX2-1210, CJX2-12N02, CJX2-12N20, CJX2-12N11; Ith: 25A; Ui: 690V; AC-3, AC-4; CJX2-9: AC-3: Ue/Ie: AC380V/9A; AC660V/6.6A; AC-4: Ue/Ie: AC380V/3.5A; AC660V/1.5A; CJX2-9N: AC-4: Ue/Ie: AC380V/3.5A; AC660V/1.5A; CJX2-12: AC-3: Ue/Ie: AC380V/12A; AC660V/8.9A; AC-4: Ue/Ie: AC380V/5A; AC660V/2A; CJX2-12N: AC-4: Ue/Ie: AC380V/5A; AC660V/2A; Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220/230V, 380/400V; 3P; IP20; 配用的辅助触头: Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A; 380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

## 产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2012年10月17日      有效期至: 2017年10月17日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年11月18日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0626696