

2LB.123

报告编号: C-027-10DQ2549

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2009CCC0307-789497

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: DZ15-100□/390□

检测机构: 福建省中心检验所



## 安全型式试验报告

申请编号: A2009CCC0307-789497

样品名称: 塑料外壳式断路器

型号规格: DZ15-100/3901, DZ15-100/3902,

DZ15-100T/3901

样品数量: 17 台

样品生产序号: /

收样日期: 2010-11-24, 2010-11-26

申请编号: A2009CCC0307-789497

样品来源: 送样

样品名称: 塑料外壳式断路器

抽样通知书编号: /

申请人: 德力西电气有限公司

申请人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技  
工业园区

制造商: 德力西电气有限公司

制造商地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技  
工业园区

生产厂: 德力西电气有限公司

生产厂地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技  
工业园区

试验依据标准:

GB14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ15-100□/390□; Ui:400V; Ue: AC380V; In:50A, 63A, 80A, 100A; 过电流脱扣  
器类型: 液压电磁式; lcs=lcu:5kA; 使用类别:A; 极数:3P

主检: 张学军 签名: 张学军 日期: 2010-12-14

审核: 魏运明 签名: 魏运明 日期: 2010-12-18

签发: 郑立新 签名: 郑立新 日期: 2010-12-20

备注见下页





1.变更情况

| 序号 | 变更项目        | 变更前                                        | 变更后                                        |
|----|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | 标准换版        | GB14048.2-2001                             | GB14048.2-2008                             |
| 2  | 触头尺寸        | 静触头: 5mmx10mmx1.5mm<br>动触头: 4mmx10mmx1.5mm | 静触头: 5mmx10mmx1.6mm<br>动触头: 4mmx10mmx1.6mm |
| 3  | 主电路额定值      | 额定电压: AC400V                               | 额定工作电压: 380V                               |
| 4  | 安全件变更       | 见C-027-05DQ650 安全件一览表                      | 见C-027-10DQ2549 安全件一览表                     |
| 5  | 增加透明盖、电动机保护 | 无                                          | 有                                          |

- 2.原 3C 认可报告编号: MAB97-243, C-027-05DQ650
- 3.出具原 3C 认可试验报告的检测单位: 中国电器设备检测所低压电器检测站,福建省中心检验所
- 4.原 3C 证书编号: 2002010307007657
- 5.本报告与原报告合并使用才有效。

备注