



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307007655

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

DZ15-40;Ui:400V;Ue:AC220V(1P, 2P)、380V(3P);In:In:40A、32A、25A、20A、16A、10A、6A;过电流脱扣器类型:液压电磁式;使用类别:A;Ics=Icu:3kA;1P(DZ15-40), 2P, 3P(DZ15-40, DZ15-40T);型号解释请见附件

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2011年01月17日

有效期至: 2016年01月17日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0360761



中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2002010307007655

第 1 页 共 1 页

纸号: 360761

型号的解释:

DZ 15—40



90



保护特性: 1 表示配电保护 2 表示电动机保护

液压式电磁脱扣器

极数: 1——极, 2——极, 3——极

上盖材料: 无代号——非透明, T——透明

壳架等级额定电流(A)

设计代号

塑料外壳式断路器

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

