



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307007661

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ47LE、DZ47LET; U_e : AC230V(1P+N, 2P)、AC400V(3P, 3P+N, 4P); I_n : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、60A; B、C、D型特性; $I_{\Delta n}$: 30mA、50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA/AC型; $I_{cs}=I_{cn}$: 6kA ($I_n \leq 40A$)、4kA ($I_n > 40A$); $I_{\Delta m}$: 500A ($I_n \leq 50A$)、600A ($I_n = 60A$); 极数: 1P+N (1个保护极, N极常通)、2P、3P、3P+N (3个保护极, N极常通)、4P; (1P+N、3P+N: N极不可开断的, 不适用于隔离)

产品标准和技术要求

GB 16917.1-2014, GB 16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年07月02日

有效期至: 2020年07月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1183106