



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2012010307530523

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气(芜湖)有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ47LE, DZ47LET; Ue: AC230V (1P+N, 2P), AC400V
(3P, 3P+N, 4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 60A; 瞬时脱扣类型: B型, C型, D
型; $I_{\Delta n}$: 30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 150mA, 200mA, 300mA, 500mA/AC型; $I_{cs}=I_{cn}$: 6kA
($I_n \leq 40A$), 4kA ($I_n > 40A$); $I_{\Delta m}$: 2kA; 1P+N (1个保护极, N极常通, 不适用于隔离
用), 2P, 3P, 3P+N (3个保护极, N极常通, 不适用于隔离用), 4P

产品标准和技术要求

GB 16917.1-2014, GB 16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年12月23日

有效期至: 2021年12月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2012年03月28日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1595272