



国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2014CCC0307-1757509
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: DZ47P

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 小型断路器 型号: DZ47P 数量: 69 收样日期: 2014-06-03 完成日期: 2014-07-23 样品来源: 企业送样	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ47PUe: AC230V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; C型、D型特性; Icn=Ics: 4.5kA; 极数: 1P+N(带一个保护极, N极可开闭)	
签发人: 杜量 签名:  签发日期: 2014-08-08	
备注:	

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C14202
首页	√	1	C-06801-1C14202
报告组成	√	1	C-06801-1C14202
安全型式试验报告	√	80	C-06801-1C14202-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C14202

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2014CCC0307-1757509 (任务编号) 样品名称: 小型断路器 型号规格: DZ47P 样品数量: 69 样品生产序号: / 收样日期: 2014-06-03 样品来源: 企业送样 抽样通知书编号: /	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
试验依据标准: GB10963.1-2005 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ47P Ue: AC230V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; C型、D型特性; Icn=Ics: 4.5kA; 极数: 1P+N(带一个保护极, N极可开闭)	
主检: 袁萍平 签名: 袁萍平 日期: 2014-08-06	 (浙江省机电产品质量检测所) 2014年08月08日
审核: 袁科锋 签名: 袁科锋 日期: 2014-08-06	
签发: 杜量 签名: 杜量 日期: 2014-08-08	
备注	样品编号: D40 A-1、B-1~B-3、C1-1~C1-3、C2-1~C2-3、D-1~D-3、E-1~E-3; D32 D0-1; D25 D0-2; D20 D0-3; D16 D0-4; D10 D0-5; D6 D0-6、 E1-4~E1-6; C40 B-4~B-6、D0-7; C32 D0-8; C25 D0-9; C20 D0-10; C16 D0-11; C10 D0-12; C6 D0-13