



151300110071



(2015) 国认监验字 (09) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：利用已获证书结果模式

申请编号：A2016CCC0307-2281911
(任务编号)

产品名称：剩余电流动作断路器

型 号：DZ47PLEY

检测机构：福建省产品质量检验研究院







产品名称: 剩余电流动作断路器 型号: DZ47PLEY 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2016-03-28 完成日期: 2016-04-06	委托人: 宁波施耐德配电电器制造有限公司 委托人地址: 浙江省宁波高新区江南路 1958 号 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
--	---

试验结论:

原获证 (2002010307017356) 产品依据 GB16917.1-2014 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证 (2002010307017356) 除型号命名不同外, 产品描述、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ47PLEY; Ue:AC230V; In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A; C 型特性; I Δ n:30mA/AC 型; I Δ m:500A; Ics=Icn:4.5kA; 2P (1 个保护极,N 极可开闭)

主检: 	日期: 2016-04-06	 福建省产品质量检验研究院 2016 年 4 月 8 日
审核: 	日期: 2016-04-07	
签发: 	日期: 2016-04-08	

备注:

利用已获证书结果	母证书	利用已获证书结果扩展委托人
委托人名称	德力西电气有限公司	宁波施耐德配电电器制造有限公司
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区	浙江省宁波高新区江南路 1958 号
型号	CDB3LE-40	DZ47PLEY
母证书编号	2002010307017356	
母证书检测机构	中国电气设备检测所低压电器检测站、福建省中心检验所、福建省产品质量检验研究院	

说明: 本试验报告引用编号为“MAB02-814、C-027-05DQ955、02501-15DQ2602”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, “02501-16DQ1580” 报告除型号命名不同外, 其余参数均一致。

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-16DQ1580
首页	√	1	02501-16DQ1580
报告组成	√	1	02501-16DQ1580
安全型式试验报告	√	8	02501-16DQ1580-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02501-16DQ1580

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验