

样品名称: 小型断路器

委托人: 德力西电气有限公司

型号: DZ47



2014001380A



检测  
CNAS L1020

样品数量: 49台

生产厂地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技

样品来源: 工厂送检

# 国家强制性产品认证

检测日期: 2016-05-09

生产厂名称: 德力西电气(无锡)有限公司

实施日期: 2016-05-09

生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业

## 试验报告

试验结论: 依据 GB10963.1-2005 检验合格

本申请认证单元所  新申请  变更  监督  复审  其他:

DZ47s

申请编号: A2016CCC0307-2294248

(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型号: DZ47s

主检: 朱文华

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

审核: 陆维号

签名: 陆维号

日期: 2016-5-20

签发: 顾丽琴

签名: 顾丽琴



备注:

1.变更情况: 见附页

2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-13C0283-S;

3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 CCC 证书编号: 2014010300678412;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

样品名称: 小型断路器 型 号: DZ47s 商 标: / 样品数量: 49 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2016-04-08 完成日期: 2016-05-09	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工 业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工 业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
---	--

试验结论: 依据 GB10963.1-2005 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ47s

Ue:AC230V/400V(1P),AC230V(1P+N,2P),AC400V(2P,3P,3P+N,4P);


In:1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,13A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

瞬时脱扣类型:B型,C型,D型;

Ics=Icn:6kA(1P,1P+N,2P(AC400V),3P,3P+N,4P),

Ics:7.5kA,Icn:10kA(2P(AC230V));

极数:1P+N(一个保护极,N极可开闭),3P+N(三个保护极,N极可开闭)(B型/C型/D型/10A-63A),  
 1P,2P,3P,4P(B型/6A-63A,C型/D型/1A-63A).

主检: 朱文华 签名:  日期: 2016-05-20

审核: 陆维导 签名:  日期: 2016-05-20

签发: 顾丽琴 签名:  日期: 2016-05-20



备注:

- 1.变更情况: 见附页
- 2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-13C0283-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CCC 证书编号: 2014010307678412;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。