



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014010307705615

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气(芜湖)有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ47sLE; Ue:AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P, 3P+N, 4P); In:6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A; B, C, D 型特性; I Δ n:30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 300mA/AC 型; Ics=Icn:6kA; I Δ m:630A; 1P+N(1 个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用), 2P, 3P, 3P+N(3 个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用), 4P; DZ47sLEG;
Ue:AC230V(1P+N, 2P); In:6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A; B, C, D 型特性; I Δ n:30mA/AC 型; I Δ m:630A; Ics=Icn:6kA; 1P+N(1 个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用), 2P

产品标准和技术要求

GB/T16917.1-2014; GB/T16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2017 年 08 月 23 日 有效期至: 2019 年 07 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014 年 07 月 10 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心