



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014010307705586

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气(芜湖)有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ47sLE, DZ47sLEG; DZ47sLE: Ue: AC230V (1P+N, 2P), AC400V (3P, 3P+N, 4P); DZ47sLEG: Ue: AC230V (1P+N, 2P); In: 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型: B型, C型, D型; DZ47sLE: I Δ n: 30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 300mA/AC型, 电子式; DZ47sLEG: I Δ n: 30mA/AC型, 电子式; I Δ m: 630A; Icn=Ics=6000A; DZ47sLE: 1P+N (N极常通), 2P, 3P, 3P+N (N极常通), 4P; DZ47sLEG: 1P+N (N极常通), 2P; (1P+N, 3P+N: N极不可开断的, 不适用于隔离)

产品标准和技术要求

GB 16917.1-2014, GB 16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年07月03日

有效期至: 2019年07月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014年07月10日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1181651