



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010307787417

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ47sLE:Ue:AC230V(1P+N、2P), AC400V(3P、3P+N、4P);In:6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A;B、C、D型特性;I Δ n:30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 300mA/AC型;Ics=Icn=6kA;I Δ m:630A;1P+N(1个保护极,N极常通,不带隔离)、2P、3P、3P+N(3个保护极,N极常通,不带隔离)、4P;
DZ47sLEG:Ue:AC230V(1P+N、2P);In:6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A;B、C、D型特性;I Δ n:30mA/AC型;I Δ m:630A;Ics=Icn=6kA;1P+N(1个保护极,N极常通,不带隔离)、2P;

产品标准和技术要求

GB 16917.1-2014, GB 16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2015年07月07日 有效期至: 2020年07月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1175454