



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010307787318

## 委托人名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

### 剩余电流动作断路器

DZ47sLE, DZ47sLEG; DZ47sLE:Ue:AC230V(1P+N, 2P), AC400V  
(3P, 3P+N, 4P); DZ47sLEG:Ue:AC230V(1P+N, 2P); In: 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型: B型, C  
型, D型; DZ47sLE: I $\Delta$ n: 30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 300mA/AC型; DZ47sLEG: I $\Delta$ n: 30mA/AC  
型; I $\Delta$ m: 630A; I $_{cn}$ =I $_{cs}$ : 6kA; DZ47sLE: 1P+N(1个保护极, N极常通, 不适用于隔离  
用), 2P, 3P, 3P+N(3个保护极, N极常通, 不适用于隔离用), 4P; DZ47sLEG: 1P+N(1个保护  
极, N极常通, 不适用于隔离用), 2P

## 产品标准和技术要求

GB 16917.1-2014; GB 16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年07月07日      有效期至: 2020年07月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1175452