



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014010303711874

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

接触器式继电器

JZC4s(型号解释详见附件); U_i :690V; I_{th} =10A; U_e/I_e :AC-
15:AC220V/1.6A, 380V/0.95A; DC-13:DC220V/0.15A;
 U_s :AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220/230V, 240V, 380/400V, 415V, 440V
50Hz, 50/60Hz; IP20

产品标准和技术要求

GB 14048.5-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2015年11月11日

有效期至: 2019年07月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2014年07月29日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主 任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1280145



中国国家强制性产品认证证书


附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2014010303711874

纸号: 1280145

型号的解释:



注: 常开、常闭辅助触头对数及组合型号: 04, 31, 22, 13, 40

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

