



2009002878Z



(2009)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: A2011CCC0305-1198384

(任务编号)

产品名称: 行程开关

型号: LXJM1

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2011CCC0305-1198384 (任务编号) 样品名称: 行程开关 型号规格: LXJM1 样品数量: 2 台 样品生产序号: / 收样日期: 2011-12-23 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业 业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西 高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区
---	---

试验依据标准:GB14048.5-2008 《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分:控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

LXJM1
 Ui:250V;
 AC-15:Ue:AC250V, Ie:0.4A;Ue:AC125V,Ie:0.8A;
 DC-13:Ue:DC115V,Ie:0.26A;
 Ith:5A;
 防护等级:IP64.

主检: 张 洁 签名:  日期: 2012-02-28

审核: 陆维导 签名:  日期: 2012-02-28

签发: 胡德霖 签名:  日期: 2012-02-28



备注

1. 产品认证变更申请书上该产品的委托人,生产者(制造商),生产企业的名称变更为:德力西电气有限公司,地址变更为:浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区;变更前名称为:德力西集团有限公司,地址为:浙江省乐清市德力西柳市工业园;
2. 原 CCC 认可报告编号: C009-A2009CCC0305-814729;
3. 出具原试验报告的检测单位:上海电器设备检测所;
4. 原 CCC 证书编号: 2007010305221778;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。